

EC-Type Examination Certificate

No. M6A 020132 0277 Rev. 01

Holder of Certificate: **Pilz GmbH & Co. KG**

Felix-Wankel-Str. 2
73760 Ostfildern
GERMANY

Product: **Safety components**
Safety Voltage Monitoring Relay

Model(s): **PNOZ s60**

Parameters: Power Supply: 24V ... 48V AC/DC
100 ... 240 AC/DC
Max. measuring voltage: 600V
Protection class: IP20

The report and the user documentation in the current valid revision are mandatory part of this certificate. The product complies with the following safety requirements only if the specifications documented in the currently valid revision of this report are met. The certified components are listed in report P093500T in the current valid revision.

This EC Type Examination Certificate is issued according to Article 12(3) b or 12(4) a of Council Directive 2006/42/EC relating to machinery. It confirms that the listed Annex-IV equipment complies with the principal protection requirements of the directive. It refers only to the sample submitted to TÜV SÜD Product Service GmbH for testing and certification. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.: PO93498C

Valid until: 2027-09-04

Date, 2022-09-06



(Guido Neumann)



Product Service

CERTIFICATE

No. Z10 020132 0276 Rev. 01

Holder of Certificate: **Pilz GmbH & Co. KG**
Felix-Wankel-Str. 2
73760 Ostfildern
GERMANY

Certification Mark:



Product: **Safety components**
Safety Voltage Monitoring Relay

Model(s): **PNOZs60**

Parameters:

Power Supply:	24V ... 48V AC/DC 100 ... 240V AC/DC
Max. measuring voltage:	600V
Protection class:	IP20

The report and the user documentation in the current valid revision are mandatory part of this certificate. The product complies with the following safety requirements only if the specifications documented in the currently valid revision of this report are met. The certified components are listed in report P093500T in the current valid revision.

Tested according to:

EN 60255-1:2010
EN 62061:2021 (max. SIL 3)
EN ISO 13849-1:2015 (up to Cat.4 PL e)
EN ISO 13849-2:2012

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition the certification holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. All applicable requirements of the testing and certification regulations of TÜV SÜD Group have to be complied. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.: PO93498C

Valid until: 2027-09-04

Date, 2022-09-06

(Guido Neumann)



**Liste der Varianten
der Sicherheitsschaltgeräte-Familie
PNOZ s60**

**List of variants
of safety relay family
PNOZ s60**

Hersteller / Manufacturer:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
D-73760 Ostfildern
Germany

Bericht-Nr. / Report no: PO93500T

Revision 1.4
2025-07-10

Prüfstelle / Test body:

TÜV SÜD RAIL GmbH
Rail Automation

Zertifizierungsstelle / Certification body:

TÜV SÜD Product Service GmbH
Ridlerstraße 65
80686 München

**Inhalt / content:****Seite / Page**

1	Drehzahlüberwachung / Rotation speed Monitoring.....	3
2	Zubehör / Accessories.....	3
3	Anmerkung / Comment	4

Änderungshistorie / Change history:

Version	Name	Datum / Date	Änderungen / Changes
1.4	N. Paredes	2025-07-10	New modification PO105048T v1.0

Änderungen zur Vorgängerversion / Changes to the previous version:

Kapitel Chapter	Type Device	Bemerkung / Remarks
all	all	New modification PO105048T v1.0



1 Spannungsüberwachung / Voltage monitoring

Typ Type	Sach-Nr. ¹⁾ Part-No. ¹⁾	Version	Internal Test report	Sicherheitsrelevante Strompfade (T _M = 20) ³⁾ Safety related circuits (T _M = 20) ³⁾							Bemerkung / Remark ²⁾
				Safety I/O	PL	Cat.	max. SIL	PFH _D [1/h]	max SIL	PFD	
PNOZ s60 24-48V ACDC	750600	1.1	PO93498C V1.3 PO93499T V1.0 PO97533T V1.0 PO97688T V1.0 PO99392T V1.0 PO105048T 1.0	13/14 23/24 33/34	e	4	3	4,91E-10	3	3,56E-05	Einsatz bis 5000m über NN For use up to 5000m over sea level
PNOZ s60 100-240V ACDC	750601	1.1									
PNOZ s60 C 24-48V ACDC	751600	1.1									
PNOZ s60 C 100-240V ACDC	751601	1.1									

2 Zubehör / Accessories

Typ Type	Sach.-Nr. Order No.	Test- Report	Bemerkung / Remark
PNOZ s terminator plug	750010	--	Abschluss-Stecker für PNOZ s60 oder PNOZsigma Erweiterungsgerät Termination Connector for PNOZ s60 basic unit or PNOZsigma expansion unit
PNOZ s connector	750020	--	Verbindungsstecker von PNOZ s60 mit PNOZsigma Erweiterungsgerät Connector for connecting PNOZsigma basic unit with to PNOZsigma expansion unit

3 Anmerkung / Comment

1) Sachnummer / Order No.

Sach.-Nr.:	Kann durch Zeichen im Bereich 00...99 und AA...ZZ ergänzt sein.
Order No.:	Can be added by Character in range 00...99 and AA...ZZ.

2) Bemerkungen / Remarks

Bemerkungen:	Dieses Produkt darf bis zu angegebenen Höhe über NN eingesetzt werden.
Remarks:	Ab 2000 Meter müssen die in der Benutzerdokumentation angegebenen Einschränkungen unbedingt eingehalten werden. This product can be used up to the altitude above sea level. Above 2000 meter the restriction mentioned in the user documentation must be strictly adhered.

3) Sicherheitskennwerte / Safety characteristics:

TM:	Gebrauchsdauer für 20 Jahre nach EN ISO 13849-1. Der Wert gilt auch als Intervall der Wiederholungsprüfungen entsprechend EN 61508-6 und IEC 61511 und als Intervall für den Proof-Test und die Gebrauchsdauer nach EN 62061. Mission Time for 20 years according to EN ISO 13849-1. The value is also valid as the interval of the proof test according to EN 61508-6 and IEC 61511 and as the interval for the proof test and the service life according to EN 62061.
Cat.:	Maximal erreichbare Gebrauchskategorie nach EN ISO 13849-1. Maximum achievable usage Category according to EN ISO 13849-1.
PL:	Maximal erreichbarer Leistungsgrad entsprechend EN 13849-1. Maximum obtainable Performance Level according EN 13849-1.
maximum SIL:	Maximal erreichbarer Sicherheitsintegritätsstufen Anspruchsgrenze entsprechend EN / IEC 62061. Maximum obtainable Safety Integrity Level Claim Limit according EN / IEC 62061.
SIL:	Maximal erreichbarer Sicherheitsintegritätsstufe entsprechend EN 61508-6 und IEC 61511. Maximum obtainable Safety Integrity Level according EN 61508-6 and IEC 61511.
PFD:	Wahrscheinlichkeit eines gefährliche Versagens bei Anforderung der Sicherheitsfunktion. Probability of Failure on Demand.
PFH_D:	Wahrscheinlichkeit eines gefährbringenden Ausfalls pro Stunde. Probability of a Dangerous Failure per Hour.

	Freigabe Prüfstelle: Release by Test Body:	Freigabe Zertifizierstelle: Release by Certification Body:
Datum: Date:	2025-07-10	2025-07-10
Unterschrift: Signature:	 Wolfgang Mayer 2025.07.14 16:32:50 +02'00'	 Peter Weiß 2025.07.22 10:24:20 +02'00'